

TAURON
DYSTRYBUCCJA



Miejski Zarząd Drog i Mostów
w JAWORZNIE
ul. Krakowska 9
43-600 JAWORZNO
województwo śląskie

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
AG ENERGO

Grzegorz Włodarczyk
ul. Baczyńskiego 54
41-203 Sosnowiec

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji Jaworzno
ul. Wojska Polskiego 1, 43-603 Jaworzno
tel.: +48 32 616 32 64
fax: +48 32 615 54 96
jaworzno.rd@tauron-dystrybucja.pl

Jaworzno, dn. 29.08.2014r.

Znak: TD/07/RD5/ZS/AB/U-48/1003080119

Dotyczy: *uzgodnienie trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Dąbrowa Narodowa, Pszczelnik oraz Centrum w Jaworznie*

1. Istniejące urządzenia podziemne naniesione orientacyjnie wg oznaczeń na planie. W celu dokładnego zlokalizowania tych urządzeń, przed realizacją prac należy wyznaczyć ich przebieg przy pomocy aparatów lokalizacyjnych, lub wykonać wykopy kontrolne w miejscach przewidzianych kolizji

2. Na terenie objętym uzgodnieniem znajdują się urządzenia napowietrzne TAURON Dystrybucja S.A., które należy zinventaryzować we własnym zakresie.

3. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych urządzeń z kablami należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05125 natomiast z liniami napowietrznymi zgodnie z PN-98/E-05100-1.

4. Na prace w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy opracować harmonogram prac - uwzględniając również niezbędne wyłączenia - który należy uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Jaworzno. Rejon Dystrybucji zastrzeża sobie prawo odpłatnego nadzoru przy pracach zastrzeżonych przez RD przy uzgodnieniu harmonogramu. Przy uzgadnianiu harmonogramu należy przedłożyć do wglądu projekt techniczny.

5. Prace w pobliżu urządzeń energetyki należy organizować zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, a w razie konieczności wystąpić o warunki organizacji pracy.

6. W przypadku konieczności przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych (przy stwierdzonej w trakcie inwentaryzacji lub realizacji zadania kolizji lub znaczącej zmianie rzędnej terenu) należy wystąpić do RD Jaworzno o podanie warunków technicznych przebudowy.

7. Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem kolizji lub zbliżeń urządzeń należy prowadzić pod nadzorem właściciela urządzenia. Wykopy w pobliżu przewidzianych kolizji należy wykonać ręcznie

8. Uzgodnienie jest ważne łącznie z uzgodnieniami na planie sytuacyjnym na 2 lata od daty niniejszego pisma.

9. W naszych aktach pozostawiamy 1 egz. planu.

10. RD Jaworzno nie odpowiada za inne uzbrojenie podziemne, którego obecność w obszarze objętym uzgodnieniem nie jest nam znane.

Opłata za uzgodnienie wynosi 529,00zł netto

(Cennik dostępny jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl).

Kierownik
Wizji i Zarządzania Siecią
M. Z. Mitosław Pacut

K/o:
RD5/ZS

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin
tel.: +48 32 766 10 00
fax: +48 32 266 33 07
bedzin@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511 965 927,36 zł

www.tauron-dystrybucja.pl