

Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.
ul. św. Wojciecha 34
43-600 Jaworzno

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania warunków odtworzenia nawierzchni drogi ul. Jesiennej na działce nr 5417 obr. Byczyna przekształconej z działki nr 3465/9 obr. Koźmin, nr 5381 obr. Byczyna przekształconej z działki nr 3336/19 obr. Koźmin, nr 5424 obr. Byczyna przekształconej z działki nr 3465/19 obr. Koźmin informuję iż wstępne warunki odtworzenia w/w drogi w zadaniu „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy w ul. Jesiennej w Jaworznie” należy wykonać metodą wykopu otwartego, warunki odtworzenia są następujące:

- 20 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego (typu porfir, gabro, sjenit itp.), które nie zawierają części gliniastych i ilastych o frakcji 31,5÷63 mm
- 10 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego (typu porfir, gabro, sjenit itp.), które nie zawierają części gliniastych i ilastych o frakcji 0 ÷31,5 mm,
- 5 cm warstwa wyrównawcza wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,
w/w warunki należy odtworzyć w miejscu ingerencji (wykopie) plus dodatkowo w naruszonych miejscach
- następnie warstwę ścieralną z mieszanki asfaltowej AC 11S grubości 5 cm należy sfrezować i odtworzyć na całej szerokości jezdni na długości odcinka ingerencji powiększonej w obie strony o 1,0 m od zewnętrznych krawędzi wykopu.

Z up. DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
w JAWORZNIE
KIEROWNIK BIURA INŻYNIERII

Marcin Cieplý

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a MZDiM.