



znak sprawy : ZZP/ZS/L/56/2021  
L.dz. 2819/10/2021

Wszystkim Zainteresowanym

dot. przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę produktów chemicznych do uzdatniania wody i ścieków:

**Pakiet I : 1. Koagulant Brenntafloc AL 4010  
2. Sól w tabletkach do uzdatniania wody**

**Pakiet II : Koagulant Flokor 1.2 A**

**Pakiet III : Środek antyodorowy Ferrox S1**

**Pakiet IV: Antyskalant Aquaro SC30 – środek chemiczny zabezpieczający membrany osmotyczne przed osadami**

**Pakiet V : Flokulant do odwadniania osadu**

**Pakiet VI : Środek do zwalczania bakterii nitkowatych w osadzie czynnym – wodny roztwór chlorku poliglinu**

**Pakiet VII : Wapno palone mielone do higienizacji osadu po odwirowaniu.”**

W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 16 ust.7 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o., wszystkim zainteresowanym przetargiem przesyłamy następującą odpowiedź:

#### **Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zamienników handlowych dla dwóch koagulantów wymienionych w zapytaniu ofertowym jako nazwy własne:

Zadanie 1. Koagulant – Brenntafloc AL 4010

Zadanie 2. Koagulant – Flokor 1.2 A

Złożenie przez nas oferty na powyższe zadania oznacza deklarację spełnienia warunków i parametrów technicznych tych koagulantów.

#### **Odpowiedź nr 1**

W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że konieczne jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji produktu w celu porównania środków pod względem parametrów fizykochemicznych. Ponadto (zgodnie z pkt 21 ppkt 3 IDW) w przypadku wyboru środka równoważnego, przed podpisaniem umowy, konieczne jest wykonanie prób technologicznych, potwierdzających uzyskanie parametrów nie gorszych od środka stosowanego obecnie. Próby technologiczne zostaną przeprowadzone przy identycznych



znak sprawy : ZZP/ZS/L/56/2021

dawkach jednostkowych, jak w przypadku obecnie stosowanego środka. Próby zostaną wykonane w terminie do 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Dodatkowo zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wykonania badań laboratoryjnych, porównujących wymagane parametry w specyfikacji.

WICEPREZES ZARZĄDU  
D/S FINANSOWYCH

*Rafał Łabaj*

WICEPREZES  
D/S TECHNICZNYCH

*inż. Grzegorz Waligóra*

Koordinator Zespołu  
ds. Zamówień Publicznych

*mgr inż. Katarzyna Jakus*

Starszy Referent  
ds. zamówień publicznych  
*inż. Katarzyna Romanowska*  
*inż. Justyna Leszczyńska - Romańska*