



wodociągi
JAWORZNO

Dobra woda
dla miasta

Jaworzno, dnia 19.01.2022 r.

L.dz.169/01/2022
ZZP/ZS/D/1/2022

wszystkim zainteresowanym

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na :

”Budowę dodatkowej mokrej pompowni ścieków przy tłoczni Batory w Jaworznie wraz z niezbędną infrastrukturą”

Zamawiający informuje, że zgodnie z par. 16 ust. 7 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o. wszystkim zainteresowanym przetargiem przesyła następujące odpowiedzi :

Pytanie nr 1

W związku z zastrzeżeniem przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe warunków w zakresie ubezpieczenia od ryzyk powodziowych, prosimy o udzielenie informacji czy na terenie placu budowy wystąpiły w okresie ostatnich 20 lat zalania lub powódzie ? Jeśli tak to prosimy również o informację w jakim zakresie te zjawiska wystąpiły?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że na przedmiotowym terenie nie występowały zalania ani powódzie.

Pytanie nr 2

Prosimy o określenie kto ponosi koszty mediów podczas realizacji zadania.

Odpowiedź nr 2

Koszty mediów związanych z realizacją robót budowlanych i funkcjonowaniem zaplecza ponosi Wykonawca.

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. | ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno
tel. + 48 32 318 60 12 | cen. tel. + 48 32 318 60 00 | fax + 48 32 616 42 26
NIP 6320101438 | REGON 270127688 | www.wodociagi.jaworzno.pl

PKO Bank Polski SA 66 1020 2528 0000 0102 0477 1707
Krajowy Rejestr Sądowy 0000057843 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach
Kapitał Zakładowy: 99 091 500



Jaworzno
źródło energii

Pytanie nr 3

Prosimy o określenie kto ponosi koszty mediów, odczynników chemicznych, reagentów, podczas rozruchów.

Odpowiedź nr 3

Koszty mediów, odczynników chemicznych, reagentów związanych z prowadzeniem rozruchów ponosi Zamawiający.

Pytanie nr 4

Prosimy o określenie kto ponosi koszty serwisów/przebiegów w okresie gwarancji. Chodzi o koszty wykonania czynności serwisowych czy przebiegów dostarczanych przez Wykonawcę urządzeń, wynikających z zapisów DTR.

Odpowiedź nr 4

Zgodnie z par. 17 ust. 2 zdanie 3 i 4 wzoru umowy: „ Gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji producentów lub poddostawców materiałów i urządzeń udzielonej Wykonawcy. Wszelkie koszty wynikające z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Zamawiającemu zostały uwzględnione w cenie ofertowej, a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu, w szczególności wynikających z płatnych przebiegów wymaganych przez producenta w celu utrzymania gwarancji.”

Powyższe oznacza, iż w okresie gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów dotyczących serwisów/przebiegów, w tym wynikających z zapisów DTR.

Pytanie nr 5

Prosimy o określenie kto ponosi koszty:

- a) części zamiennych,
 - b) części zapasowych,
 - c) części szybko zużywających się,
 - d) części i materiałów eksploatacyjnych
- w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji?

Odpowiedź nr 5

W okresie rękojmi i gwarancji dopuszczamy ponoszenie przez Zamawiającego wyłącznie kosztów części i materiałów eksploatacyjnych, koszty innych części ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji jaka jest oszacowana wartość zamówienia.

Odpowiedź nr 6

Na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie ma obowiązku udzielania informacji na temat szacunkowej wartości zamówienia.

Pytanie nr 7

Formularz oferty, punkt 14 – prosimy o potwierdzenie, iż nazwę podwykonawcy/firmę należy podać o ile są znani na etapie postępowania przygotowania oferty. Wykonawca nie tylko na etapie oferty, ale również w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma możliwość zawierania umów z dowolnymi Podwykonawcami (oczywiście zaakceptowanymi przez Zamawiającego). Podanie nazw Podwykonawców na etapie składania oferty, znajduje uzasadnienie jedynie w przypadku Podwykonawców, na których zasoby powołał się Wykonawca i dzięki którym, mógł on spełnić wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający potwierdza, iż w formularzu oferty pkt 14 należy podać nazwy/firmy podwykonawców znanych na tym etapie postępowania.

Pytanie nr 8

Prosimy o określenie w której pozycji należy ująć:

- a. Komora krat – pojemnik na odpady 1,1 m³ ze wzmocnionymi kółkami – 2 szt.
- b. Komora pompowni i zasuw – komplet mocowań rurociągów w komorze pompowni, w wykonaniu ze stali nierdzewnej AIAI 316L – 1 kpl.
- c. Zieleń – prosimy o określenie po czyjej stronie leży wycinka drzew oraz nasadzenia zastępcze. Brak pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający rezygnuje z zakupu 2 szt. pojemnika na odpady 1,1 m³ ze wzmocnionymi kółkami

komplet mocowań rurociągów w komorze pompowni, w wykonaniu ze stali nierdzewnej AIAI 316L należy uwzględnić w cenie montażu 1m rurociągów o średnicy odpowiadającej danemu mocowaniu

Zamawiający nie przewiduje konieczności wycinki drzew.

Pytanie nr 9

Prosimy o rozwinięcie zapisu w przedmiarze robót poz. 134: „Doposażenie stacji, wraz z zabudową zestawu pomp dozujących substancję antyodorową”, przede wszystkim uszczegółowieniu zakresu robót i podanie parametrów technicznych urządzeń.

Odpowiedź nr 9

Pozycja przedmiaru 134 dotyczy punktu 2.5 projektu technicznego.

Pytanie nr 10

Wzór umowy §18: wnosimy o zmianę w całym rozdziale „*brutto*” na „*netto*”. Wykonawca powinien być karany od wartości realizowanego świadczenia, a nie podatku jaki ma obowiązek uiścić.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wartości, od której liczone są kary umowne z brutto na netto.

Pytanie nr 11

Wzór umowy §18 ust. 2: wnosimy o zmianę na 10 %.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 12

SIWZ, Rozdział 10, pkt 5, ppkt 2): prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający zaakceptuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę referencji na przebudowę pompowni ścieków (ogólnospławnej) na terenie oczyszczalni ścieków o średnicy min. 1500mm i wydajności co najmniej 180dm³/s.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający uzna warunek za spełniony.

Pytanie nr 13

SIWZ, Rozdział 10, pkt 5, ppkt 3): prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający zaakceptuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, przy przedstawieniu przez Wykonawcę doświadczenia, dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, polegającego na przebudowie pompowni ścieków (ogólnospławnej) na terenie oczyszczalni ścieków o średnicy min. 1500mm i wydajności co najmniej 180dm³/s.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający uzna warunek za spełniony.

Pytanie nr 14

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w pkt. 10.5.3.b SIWZ jeżeli osoba zaproponowana na stanowisko kierownika budowy wykaże się doświadczeniem w pełnieniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania funkcji kierownika robót przy realizacji kontraktu na roboty polegające na budowie/przebudowie sieciowej przepompowni ścieków o średnicy min. 1500 mm i wydajności co najmniej 180dm³/s?

Odpowiedź nr 14

Zamawiający informuje, iż zgodnie z warunkami udziału osoba na stanowisko Kierownika Budowy musi wykazać się doświadczeniem „w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w **kierowaniu (tj. pełnieniu funkcji kierownika budowy)** realizacją przynajmniej 1 kontraktu na roboty polegające na budowie/przebudowie sieciowej przepompowni ścieków o średnicy min. 1500mm i wydajności co najmniej 180dm³/s.

Pytanie nr 15

Czy armatura typu zasuw nożowe, zawory zwrotne mogą posiadać głowice żeliwne?

Odpowiedź nr 15

Zamawiający informuje, że dopuszcza stosowanie zasuw nożowych, jak i zaworów kulowych o korpusach żeliwnych. Wymaga jednocześnie by zasuw nożowe wyposażono w noże ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 16

Czy poz. 1 robót przygotowawczych zakłada pozostawienie grodzisk na stałe w gruncie?

Odpowiedź nr 16


Zamawiający informuje, że przy wycenie poz. 1 robót przygotowawczych należy uwzględnić pozostawienie w ziemi grodzic na odcinku wzdłuż ściany istniejącego budynku tłoczni po stronie ściany

Pytanie nr 17

Prosimy o udostępnienie zestawień stali zbrojeniowej dla obiektów żelbetowych monolitycznych.

Odpowiedź nr 17

Zamawiający udostępnia zestawienia stali zbrojeniowej dla komory krat i komory zasuw.

p.o. KIEROWNIKA
Jednostki Realizującej Projekt

Julian Stumpf

WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH


Rafał Łabaj

WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH


mgr inż. Grzegorz Waligóra