

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie obsługi geodezyjnej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w zakresie tyczenia oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzanie związanej z tym dokumentacji)”.

Wytyczne do wykonania dokumentacji powykonawczej :

Format opracowania dokumentacji:

Szkic geodezyjny oraz wykaz współrzędnych należy przekazać w formie wydruków (wersja papierowa) oraz dodatkowo wykaz współrzędnych należy przekazać w formie elektronicznej. Wykaz współrzędnych musi być wykonany w układzie odniesienia „2000”.

Szkic z inwentaryzacji powykonawczej **przyłącza lub sieci wodociągowej** powinien zawierać:

1. Przebieg wykonanego przyłącza lub sieci.
2. Domiary zasuw, studni wodomierzowych, hydrantów itp. do punktów stałych.
3. Średnice oraz rodzaj materiału wykonanego wodociągu.
4. Średnica oraz rodzaj materiału rur ochronnych.
5. Średnica oraz rodzaj materiału istniejącej sieci wodociągowej w miejscu wpięcia nowej sieci.
6. Rzędne posadowienia, rzędną wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej, rzędne górne zasuw.
7. Zestawienie długości pomierzonej sieci przyłączy z podziałem na średnice.
8. Adres inwestycji (ulica, nr. działki, nr obrębu).
9. Jeżeli podczas budowy została wyłączona z eksploatacji stara sieć wodociągowa należy wskazać miejsce odcięcia tej sieci oraz opisać nieczynną sieć.

Wykonawca winien dostarczyć:

- 3 egzemplarze mapy z geodezyjnego pomiaru w przypadku nowej sieci lub przyłącza,
- 2 egzemplarze mapy z geodezyjnego pomiaru w przypadku remontu istniejącej sieci lub przyłącza.

Termin wykonania zamówienia: **od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.**