



wodociągi  
JAWORZNO

Dobra woda  
dla miasta

Jaworzno, dnia 23.02.2024 r.

L.dz 619/02/2024

ZZP/ZS/D/12/2024

**Wszystkim Zainteresowanym**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy w ul. Jesiennej w Jaworznie.**”

W związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 16 ust.7 i 8 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o., wszystkim zainteresowanym przetargiem przesyłamy następujące odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Proszę o sprecyzowanie (występują rozbieżności w opisach dokumentacji przetargowej) jaki ma być zamontowany zawór napowietrzająco - odpowietrzający.

Czy ma być do zabudowy podziemnej czy do zabudowy w studni (jaka średnica studni i jaka średnica zaworu)?

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje, że zawór napowietrzająco-odpowietrzający należy wykonać zgodnie z pkt. 2.4.2 „Odpowietrzniki” Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy w ul. Jesiennej w Jaworznie”.

**Pytanie nr 2**

Proszę o sprecyzowanie zakresu i technologii odtworzenia nawierzchni asfaltowej w ul. Jesiennej, gdyż objęte przedmiarem robót ilości 971,75 m<sup>2</sup> dla w-wy-w ścieralnej wydają się niedoszacowane w aspekcie długości zaprojektowanej sieci (ok. 840mb) i warunków odtworzenia nawierzchni wydanych przez MZDiM tj. "w-wę ścieralną z mieszanki asfaltowej AC11S gr. 5 cm należy sfrezować i odtworzyć na całej szerokości jezdni na dł. odcinka ingerencji powiększonej w obie strony o 1m od zewnętrznych krawędzi wykopu".



### Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że warunki odtworzenia nawierzchni po zrealizowanych robotach budowlanych zostały określone w piśmie zn. MZDiM.DI.7230.11.12.2022.EC.  
Jednocześnie Zamawiający publikuje skorygowany przedmiar robót.


### Pytanie nr 3


Proszę o podanie dla pozycji nr 2 przedmiaru robót grubości podbudowy z kruszywa.

### Odpowiedź nr 3

Zamawiający publikuje skorygowany przedmiar robót.

Jednocześnie Zamawiający przesuwając termin składania ofert na dzień 04.03.2024 r. do godz. 10<sup>00</sup> **Otwarcie ofert odbędzie się 04.03.2024 r. o godz. 10<sup>10</sup>.**

  
PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Józef Natorak

  
WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH  
mgr inż. Grzegorz Waligóra

p.o. KIEROWNIKA  
Jednostki Realizującej Projekt

  
Jan Stumpf

Główny specjalista  
ds. zamówień publicznych

  
mgr inż. Katarzyna Jakus