

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie obsługi geodezyjnej przyłączy kanalizacyjnych w zakresie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzanie związanej z tym dokumentacji)”.

Wytyczne do wykonania dokumentacji powykonawczej:

Format opracowania dokumentacji:

Szkic geodezyjny oraz wykaz współrzędnych należy przekazać w formie wydruków (wersja papierowa) oraz dodatkowo wykaz współrzędnych należy przekazać w formie elektronicznej (plik .txt). Wykaz współrzędnych musi być wykonany w układzie odniesienia „2000”.

Szkic z inwentaryzacji powykonawczej **przyłącza kanalizacyjnego** powinien zawierać:

1. Przebieg wykonanego przyłącza.
2. Domiary studni do punktów stałych, średnicę oraz materiał wykonanej studni.
3. Typ sieci (sanitarna, deszczowa, ogólnospławna), średnica oraz materiał wykonanego przyłącz lub sieci.
4. Rzędne posadowienia przyłącza lub sieci, rzędne studni (góra i dół), rzędną wpięcia do istniejącej sieci kanalizacyjnej (dół rury).
5. Łączna długość pomierzonego przyłącza lub sieci z podziałem na średnice.
6. Adres inwestycji (ulica, nr działki, nr obrębu).
7. Jeżeli podczas budowy została wyłączona z eksploatacji stara sieć kanalizacyjna należy wskazać miejsce odcięcia tej sieci.

Wykonawca winien dostarczyć 3 egzemplarze mapy powykonawczej.

Szkic powykonawczy Wykonawca przekaże do Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. do 3 dni roboczych od daty wykonania pomiaru przyłącza w terenie.

Termin wykonania zamówienia: **od dnia zawarcia umowy do 31.12.2024 r.**