



wodociągi
JAWORZNO

Dobra woda
dla miasta

Jaworzno, dnia 23.12.2025 r.

ZZP/ZU/D/133/2025
L.dz.3854/12/2025

Wszystkim zainteresowanym

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zielone Jaworzno – rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE na obiektach Wodociągów Jaworzno”.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z ich wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że dla jednostek kogeneracyjnych wiążące są parametry podane w OPZ, a nie informacje podane w opisie technicznym projektu budowlanego oraz w opisie technologii.

Odpowiedź nr 1

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że pierwszeństwo w przypadku sprzeczności mają zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia „Zielone Jaworzno – rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE na Oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb”.

Pytanie nr 2

Dotyczy lokalizacji przy ul. Bukowska 5 PIASKOWNIA. Prosimy o udostępnienie projektu konstrukcji połączenia dachowej budynku głównego Stacji Uzdatniania Wody.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że udostępni projekt konstrukcji połączenia dachowej budynku głównego Stacji Uzdatniania Wody PIASKOWNIA na etapie robót projektowych, względnie udostępni je zainteresowanym do wglądu na etapie postępowania przetargowego w siedzibie Zamawiającego po uprzednim umówieniu terminu.



Jaworzno
źródło energii

Znak sprawy: ZPP/ZU/D/77/2025

Pytanie nr 3

Dotyczy lokalizacji przy ul. Św. Wojciecha BAZA. Prosimy o udostępnienie projektu konstrukcji połaci dachowej budynku garażu samochodów ciężarowych.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, że ze względu na wiek budynku nie posiada projektu konstrukcji połaci dachowej budynku garażu samochodów ciężarowych przy ul. Św. Wojciecha w Jaworznie.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że wymagania opisane na str. 28 Opisu Przedmiotu Zamówienia Oczyszczalnia Ścieków ul. Dąb 105 tj.: „Wymagania dotyczące dostępności i gwarancji - Gwarancja producenta 5 lat - Dostępność wybranych modeli w ciągu 24h bezpośrednio u dystrybutora Po zakończonych pracach Wykonawca prześle Zamawiającemu Aplikację w wersji edytowalnej oraz wszystkie źródła oprogramowania zarówno dla nowych jak i przekonfigurowanych sterowników.” odnoszą się tylko do układu sterowania (sterowniki PLC).

Odpowiedź nr 4

Zamawiający potwierdza, że wymagania opisane na str. 28 Opisu Przedmiotu Zamówienia „Zielone Jaworzno – rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE na Oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb”:

„Wymagania dotyczące dostępności i gwarancji

- Gwarancja producenta 5 lat

- Dostępność wybranych modeli w ciągu 24h bezpośrednio u dystrybutora

Po zakończonych pracach Wykonawca prześle Zamawiającemu Aplikację w wersji edytowalnej oraz wszystkie źródła oprogramowania zarówno dla nowych jak i przekonfigurowanych sterowników”,

odnoszą się tylko do układu sterowania (sterowniki PLC).

Pytanie nr 5

Dotyczy lokalizacji przy ul. Północna „ZBIORNIKI”. Prosimy o potwierdzenie, że moc instalacji PV ma wynosić 2,82 kWp.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający potwierdza, że wymagana moc instalacji PV na terenie zamkniętym należącym do Wodociągów Jaworzno na dz. nr 701 przy ul. Północnej w Jaworznie 43-602 wynosi ok. 2,82 kWp.

Pytanie nr 6

Prosimy o informację czy 3-letni okres gwarancji podany w umowie dotyczy całości zadania i urządzeń, czy tylko instalacji oraz jednostek kogeneracyjnych natomiast dla układu sterowania gwarancja ma wynosić 5 lat (zgodnie z OPZ), a dla modułów PV 15lat (zgodnie z PFU).



Znak sprawy: ZPP/ZU/D/77/2025

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami projektu umowy Wykonawca udziela 3 - letniej gwarancji na wykonany Przedmiot umowy bądź oraz jego poszczególne części, w szczególności na dokumentację projektową. Gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji producentów lub poddostawców materiałów i urządzeń udzielonej Wykonawcy.

WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH
mgr inż. Grzegorz Waligóra

WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
Rafał Łabaj

Główny specjalista
ds. zamówień publicznych
mgr inż. Katarzyna Jakus