



Jaworzno, dnia 15.12.2025 r.

ZZP/ZU/D/133/2025
L.dz. 3772/12/2025

Wszystkim zainteresowanym

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zielone Jaworzno – rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE na obiektach Wodociągów Jaworzno”.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z ich wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1

Dot. Części I, Załącznik nr 3 OPIS OCZEKIWANYCH ROZWIĄZAŃ I WYMAGAŃ dla Nadzrędnego systemu zarządzania Oczyszczalnią ścieków Jaworzno-Dąb jako elementu zarządzania energią. Prosimy o zmianę zapisów odnośnie wymagań dot. wiedzy i doświadczenia dostawcy systemu optymalizacji zgodnie z poniższym w punkcie 1:

1. Dostawca systemu optymalizacji musi spełniać warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj. zrealizował co najmniej *cztery dwa* zamówienia polegające na wdrożeniu systemu optymalizacji online na oczyszczalni ścieków o minimum 100 000 RLM. Systemy optymalizacji on-line powinny być eksploatowane na tych obiektach od minimum dwóch lat.

Odpowiedź na1

Zamawiający informuje, że w zakresie którego dotyczy pytanie pozostawia zapisy załącznika nr 3 opisu przedmiotu zamówienia bez zmian.

Pytanie nr 2

Dot. Części I, Załącznik nr 3 OPIS OCZEKIWANYCH ROZWIĄZAŃ I WYMAGAŃ dla Nadzrędnego systemu zarządzania Oczyszczalnią ścieków Jaworzno-Dąb jako elementu zarządzania energią. Czy do oferty należy załączyć Poświadczenia/referencje dla systemu i technologa wskazane w zakresie wymagań dot. wiedzy i doświadczenia dostawcy systemu optymalizacji?



Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert w przedmiotowym postępowaniu nie są wymagane referencje dostawcy Nadrzędnego systemu zarządzania Oczyszczalnią ścieków wskazane w załączniku nr 3 opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Prosimy o zmianę zapisów w rozdziale VI ustęp 1 punkt 4) ppkt. 4.1. SWZ dotyczących warunków udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z poniższym:

„Wykonawca powinien, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:

- wykonać należycie co najmniej jedno zamówienie (umowę) zakończone w terminie polegające na zaprojektowaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 150kW m oraz jedno zamówienie (umowę) polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 150kW.

Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli wykonawca zrealizował wymagany zakres prac w ramach jednego zamówienia (zaprojektuj i wybuduj/przebuduj) lub w ramach dwóch oddzielnych zamówień (jedno zamówienie - zaprojektuj instalację fotowoltaiczną o mocy min. 150kW oraz jedno zamówienie wybuduj/przebuduj instalację fotowoltaiczną o mocy min. 150kW);

- wykonać należycie co najmniej jedno zamówienie (umowę) zakończone w terminie polegające na budowie i rozruchu biogazowni o mocy min. 180kW, *lub* rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków, w wyniku której wybudowano na niej instalację do fermentacji osadów ściekowych wraz z kogeneracją.

Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli wykonawca zrealizował wymagany zakres prac w ramach jednego zamówienia lub w ramach dwóch oddzielnych zamówień, tj. na budowie biogazowni o mocy min. 180kW oraz na rozruch biogazowni o mocy min. 180kW, *lub* rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków, w wyniku której wybudowano na niej instalację do fermentacji osadów ściekowych wraz z kogeneracją.”

Odpowiedź nr 3

Zamawiający pozostawia zapisy dot. warunków udziału w postępowaniu bez zmian. Jednocześnie wyjaśnia, iż w rozumieniu Zamawiającego Wykonawca, który wykaże rozbudowę/przebudowę oczyszczalni ścieków, w wyniku której wybudowano na niej instalację do fermentacji osadów ściekowych wraz z kogeneracją o mocy min. 180kW, spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 4

Prosimy o zmianę zapisów w rozdziale VI ustęp 1 punkt 4) ppkt. 4.2. SWZ dotyczących warunków udziału w Postępowaniu w zakresie potencjału osobowego dla Kierownika Zespołu/Przedstawiciela Wykonawcy części 1 zgodnie z poniższym:

„Kierownik Zespołu/Przedstawiciel Wykonawcy - niniejsza osoba ma posiadać następujące uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:

- doświadczenie w kierowaniu (pełnieniu funkcji Kierownika Zespołu/Przedstawiciela Wykonawcy/Kierownika Budowy) przynajmniej 1 kontraktem na roboty polegające na budowie i rozruchu biogazowni o mocy min. 180kW. *lub 1 kontraktu na roboty polegające na rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków, w wyniku której wybudowano na niej instalację do fermentacji osadów ściekowych wraz z kogeneracją.*”

Odpowiedź nr 4

Zamawiający pozostawia zapisy dot. warunków udziału w postępowaniu bez zmian. Jednocześnie wyjaśnia, iż w rozumieniu Zamawiającego Wykonawca, który wykaże w doświadczeniu osoby proponowanej na funkcję Kierownika Zespołu/Przedstawiciela Wykonawcy/Kierownika Budowy, rozbudowę/przebudowę oczyszczalni ścieków, w wyniku której wybudowano na niej instalację do fermentacji osadów ściekowych wraz z kogeneracją o mocy min. 180kW, spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 5

Prosimy o zmianę zapisów w rozdziale VI ustęp 1 punkt 4) ppkt. 4.2. SWZ dotyczących warunków udziału w Postępowaniu w zakresie potencjału osobowego dla Technologa - Specjalisty ds. rozruchu części 1 zgodnie z poniższym:

„Technolog - Specjalista ds. rozruchu - niniejsza osoba ma posiadać następujące wykształcenie, uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:

- posiadać wykształcenie wyższe techniczne,

- wykazać się, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, doświadczeniem w kierowaniu i prowadzeniu rozruchu przynajmniej dwóch biogazowni o mocy min. 180kW, *lub kierowaniu i prowadzeniu rozruchu przynajmniej dwóch instalacji do fermentacji osadów ściekowych wraz z kogeneracją.*

Odpowiedź na pyt. nr 15

Zamawiający pozostawia zapisy dotyczące warunków udziału w zakresie potencjału osobowego Technologa - Specjalisty ds. rozruchu bez zmian. Jednocześnie wyjaśnia, iż w rozumieniu Zamawiającego Wykonawca, który wykaże w doświadczeniu osoby proponowanej na funkcję Technologa - Specjalisty ds. rozruchu, rozbudowę/przebudowę oczyszczalni ścieków, w wyniku której wybudowano na niej instalację do fermentacji osadów

Znak sprawy: ZPP/ZU/D/77/2025

ściekowych wraz z kogeneracją o mocy min. 180kW, spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 6

Mając na uwadze przygotowanie rzetelnej, satysfakcjonującej Zamawiającego jakościowo i cenowo oferty cenowej, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30.01.2026 r. Z zaproponowanego przez Państwa czasokresu na przygotowanie oferty musimy wyłączyć okres świąteczny i noworoczny, w którym to okresie kontakt z dostawcami materiałów i urządzeń jest praktycznie niemożliwy. Dla większości firm dostarczających materiały i urządzenia jest to okres inwentaryzacji i remanentów, dla dostawców zachodnich ze strefy Euro jest to okres urlopowy - wolny od pracy.

Odpowiedź nr 6

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 21.01.2026 r.

Pytanie nr 7

W związku z planowaną w dniu 17.10.2025r. wizją lokalną na oczyszczalni ścieków w Jaworznie przy ulicy Dąb, czy możliwa jest organizacja w tym dniu również wizji w pozostałych lokalizacjach obejmujących zadanie tj. :PIASKOWNIA ul. Bukowska 5, SIŁOWNIA 2 ul. Dobrej Energii, ODWIERTY ul. Pawia, ZBIORNIKI ul. Północna, BAZA ul. Św. Wojciecha? Jeżeli nie prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnych dla wyżej wymienionych lokalizacji.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuje, że w związku z planowaną w dniu 17.12.2025r. wizją lokalną na oczyszczalni ścieków w Jaworznie przy ulicy Dąb 105 przewiduje dla zainteresowanych Wykonawców możliwość kontynuowania wizji lokalnej we wszystkich lokalizacjach obejmujących przedmiot zamówienia.

WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH

mgr inż. Grzegorz Waligóra

WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH

Rafał Łabaj

KIEROWNIK
Jednostki Realizującej Projekt

Jan Stumpf