

Jaworzno, dnia 12.01.2026 r.

ZZP/ZU/D/133/2025
L.dz.79/01/2026

Wszystkim zainteresowanym

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zielone Jaworzno – rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE na obiektach Wodociągów Jaworzno”.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z ich wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1

Projekt udostępniony w dokumentacji przetargowej zakłada, że rozdzielnice niskiego napięcia biogazu posiada jedną linię kablową zasilającą. Proszę o potwierdzenie, że taki układ jedno-zasilaniowy jest poprawny.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że przewidziano doprowadzenie zasilania do budynku technologicznego z budynku energetycznego oraz połączenia odpowiednio układu kogeneracji (200kW) z SO1N oraz układu kogeneracji (164kW) z budynkiem energetycznym, co wskazano na rys. 1. w programie funkcjonalno-użytkowym dla instalacji fotowoltaicznej na obiektach Wodociągów Jaworzno zlokalizowanych przy ul. Dąb 105. Jednocześnie zaznacza, że zgodnie z zapisami OPZ Wykonawca ma obowiązek w ramach opracowania projektu dla instalacji fotowoltaicznej, zaprojektować i dostosować projekt branży elektrycznej technologii energetycznego wykorzystania biogazu z otwartej komory fermentacyjnej (OKF) na oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb w celu współpracy obu instalacji z priorytetem wykorzystania instalacji fotowoltaicznej oraz opracować i przewidzieć sposób włączenia obu instalacji OZE do instalacji elektrycznej Oczyszczalni ścieków w sposób umożliwiający maksymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla zasilania Oczyszczalni ścieków.

Pytanie nr 2

W lokalizacji Dobra Energia Zamawiający realizuje modernizację, również w zakresie wymiany rozdzielnic 0,4kV obiektu oczyszczalnia. Proszę o potwierdzenie, że rozdzielnica w obecnie realizowanym zadaniu będzie przygotowana do przyłączenia instalacji PV oraz agregatu diesla.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający potwierdza możliwość dołączenia instalacji PV oraz agregatu do prefabrykowanej rozdzielnic RG. Dla celów opracowania ewentualnej blokady wypływu do sieci dla dołączanej instalacji PV zabudowano w rozdzielnic dwa komplety przekładników w każdym polu transformatorowym. W miejscu montażu przekładników zostały wyprowadzone również pomiary napięcia. Układ SZR umożliwia automatyczną pracę z agregatem. Zamawiający załącza schemat jednokreskowy z punktami włączanie agregatu oraz instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie nr 3

Dot. pomp POR1 i POR2 oraz POP3 i POP4. Moce podane w OPZ różnią się od mocy pomp wskazanych na rys E-06. Prosimy o potwierdzenie, że właściwe wartości są wskazane na rys E-06.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, że właściwe wartości mocy pomp zostały wskazane w OPZ dla Oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb.

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie treści Umowy, tj. § 2 ust. 1 pkt 1) lit. b) - czy aktualnie toczy się postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, że dla części zamówienia obejmującego zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach Oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb nie toczy się postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a jej pozyskanie, jeżeli będzie wymagane przepisami prawa, zgodnie z przywołanym paragrafem umowy jest przedmiotem działań projektowych Wykonawcy.

Pytanie nr 5

Prosimy o wyjaśnienie treści postanowienia § 2 ust. 2, tj. jakie wytyczne Zamawiający ma na myśli? Na jakim etapie, w jakim czasie i formie takie wytyczne będą przekazywane? Czy to będą informacje przekazywane dodatkowo, ponad PFU i inną dokumentację przetargową? Wykonawca wskazuje, że dodatkowe założenia mogą mieć wpływ na wartość oferty.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, że wszelkie wytyczne wynikające z obecnej wiedzy Zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy zawarte zostały w dokumentacji przetargowej.

Znak sprawy: ZZP/ZU/D/133/2025

Pytanie nr 6

Umowa § 2 ust. 6 Wnosimy o zmianę zapisów zgodnie z poniższym: Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja projektowa będąca Przedmiotem niniejszej umowy ~~jest wynikiem jego twórczości~~, jest wolna od wad prawnych, a także nie narusza praw osób trzecich.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, że w zakresie którego dotyczy pytanie pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 7

Umowa § 3 ust. 2 tiret drugi - Prosimy o potwierdzenie, że pozwolenie na użytkowanie (o ile jego uzyskanie będzie konieczne) będzie procedowane po zakończeniu etapu III.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuje, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest objęte etapem III i powinno zostać uzyskane w czasie na ukończenie ostatniego etapu umowy tj. etapu III.

Pytanie nr 8

Umowa § 3 ust. 3 Prosimy o zmianę treści poprzez wprowadzenie 14 dniowego terminu od dnia podpisania umowy na przekazanie HRF przez Wykonawcę Zamawiającemu.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający informuje, że w zakresie którego dotyczy pytanie pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 9

Umowa § 3 ust. 5 Prosimy o zmianę treści zgodnie z poniższym:

- ~~w dniu podpisania umowy~~ niezwłocznie po dniu otrzymania pozwolenia zamiennego dla obiektów Wodociągów Jaworzno zlokalizowanych na Oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb.

Wykonawca wskazuje, że przekazanie dziennika budowy do nadzoru w dniu podpisania umowy będzie możliwe, rozpoczęcie robót nastąpi dopiero po uzyskaniu pozwolenia zamiennego.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający informuje, że w zakresie którego dotyczy pytanie pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 10

Prosimy o uzupełnienie treści postanowienia § 3 ust. 5, tiret drugi - wskazano tylko dwie lokalizacje instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający informuje, że w zakresie którego dotyczy pytanie pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Znak sprawy: ZZP/ZU/D/133/2025

Pytanie nr 11

Umowa § 3 ust. 7 Prosimy o zmianę postanowienia poprzez zmianę terminu uznania za ukończony etapu II - na dzień w którym odebrane zostaną roboty budowlane/montażowe dla wszystkich obiektów Wodociągów Jaworzno będących przedmiotem umowy.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający informuje, że w zakresie którego dotyczy pytanie pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 12

Umowa § 3 ust. 7 Prosimy o wyjaśnienie treści - zdanie ostatnie - w jakim celu Wykonawca powinien utrzymywać tereny budów do zakończenia etapu III skoro etap ten dotyczy jedynie przekazania dokumentacji powykonawczej? W związku z powyższym wnosimy o zmianę w następujący sposób:

Po zakończeniu etapu II umowy, Wykonawca nie jest zobowiązany do utrzymywania terenu budowy.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający informuje, że w zakresie którego dotyczy pytanie pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 13

Umowa § 3 ust. 9. Prosimy o zmianę treści poprzez dodanie do zaproponowanych terminów określenia „dni roboczych”.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający informuje, że w zakresie którego dotyczy pytanie pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 14

Umowa § 4 ust. 2. Prosimy o wyjaśnienie treści „z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami” – jakie ograniczenia i utrudnienia Zamawiający tutaj wskazuje? Prosimy o wykreślenie wskazanych pojęć z uwagi na potencjalne problemy interpretacyjne.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający informuje, że w zakresie którego dotyczy pytanie pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 15

Umowa § 6. Wykonawca wnosi o wykreślenie paragrafu w całości, z uwagi na sposób rozliczenia i długość etapu I i II - raporty z postępu prac mogłyby być przydatne dla zamawiającego w przypadku miesięcznych płatności częściowych. Plan płatności będzie zgodny z harmonogramem, z harmonogramu będą wynikały terminy ukończenia poszczególnych zakresów. Pozostawienie zapisów wygeneruje dodatkowe koszty z uwagi na konieczność zaangażowania dodatkowych sił do sporządzania takich raportów.

Znak sprawy: ZZP/ZU/D/133/2025

Odpowiedź nr 15

Zamawiający informuje, że w zakresie którego dotyczy pytanie pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 16

Umowa § 7 ust. 9. Prosimy o zmianę poprzez zmniejszenie wskaźnika z 20% na 5%.

Odpowiedź nr 16

Zamawiający informuje, że w zakresie którego dotyczy pytanie pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 17

Umowa § 7 ust. 16. Prosimy o zmianę poprzez zwiększenie wartości z 5% na 50%.

Odpowiedź nr 17

Zamawiający informuje, że w zakresie którego dotyczy pytanie pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 18

Prosimy o wyjaśnienie treści umowy §8 ust. 2 i 3 - jak Zamawiający rozumie wyrażenie: „odpowiednio każdy z zakresów”?

Odpowiedź nr 18

Zamawiający informuje, że przywołane zapisy umowy wraz z tabelą rozliczeniową stanowiącą załącznik do umowy nie budzą wątpliwości co do płatności odpowiednio dla każdego z zakresów wskazanych w tabeli rozliczeniowej.

Pytanie nr 19

Prosimy ponadto o zmianę postanowienia i umożliwienie fakturowania miesięcznego, zgodnie z postępowaniem realizacji przedmiotu Umowy.

Odpowiedź nr 19

Zamawiający informuje, że pozostawia postanowienia umowy dotyczące fakturowania w zakresie niniejszego pytania bez zmian.

Pytanie nr 20

Prosimy o zmianę Umowy, tj. § 8 ust. 3 lit. c) i d) poprzez dodanie zastrzeżeń w obu literach o treści:

„o ile będą mogły zostać sporządzone na danym etapie”. Wykonawca wskazuje, że nie na każdym etapie realizacji możliwe będzie sporządzenie dokumentów objętych lit. c) i d) - pozostawienie tych zapisów uniemożliwi Wykonawcy wystawienie faktur częściowych w pierwszych miesiącach realizacji etapu II. Wykonawca prosi dodatkowo o wprowadzenie zapisu o fakturowaniu częściowym.

Odpowiedź nr 20

Zamawiający informuje, że w zakresie którego dotyczy pytanie pozostawia zapisy umowy bez zmian.



Pytanie nr 21

Prosimy o zmianę treści Umowy § 15 ust. 4 w następujący sposób:

4. Spisanie protokołu odbioru dla każdego z zakresów wskazanych w § 3 ust. 1 pkt a) z osobna ~~powinno nastąpić~~ nastąpi w terminie ~~14~~ 3 dni roboczych od dnia przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji, będącej Przedmiotem umowy.

Odpowiedź nr 21

Zamawiający informuje, że w zakresie którego dotyczy pytanie pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 22

Wykonawca wnosi o zmianę treści Umowy poprzez dodanie w § 15 procedury odbioru częściowego, Wykonawca proponuje poniższy zapis:

„Zamawiający będzie dokonywał odbioru częściowego, potwierdzającego stan zaawansowania robót na potrzeby miesięcznego fakturowania w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.”

Odpowiedź nr 22

Zamawiający informuje, że w zakresie którego dotyczy pytanie pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 23

Prosimy o zmianę treści Umowy § 17 ust. 2 - zdanie ostatnie - w następujący sposób:

Wszelkie koszty wynikające z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Zamawiającemu zostały uwzględnione w cenie ofertowej, jednakże Zamawiający będzie ponosił wszelkie koszty wynikające z instrukcji, dokumentacji techniczno-ruchowej ~~a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu~~, w szczególności wynikające z płatnych przeglądów wymaganych przez producenta w celu utrzymania gwarancji.

Odpowiedź nr 23

Zamawiający informuje, że w zakresie którego dotyczy pytanie pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 24

Prosimy o zmianę treści Umowy § 17 ust. 4 poprzez dodanie zastrzeżenia na końcu postanowienia:

„lub dłuższy termin będzie technologicznie uzasadniony.”

Odpowiedź nr 24

Zamawiający informuje, że w zakresie którego dotyczy pytanie pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 25

Prosimy o zmianę treści Umowy § 17 ust. 6 w następujący sposób:

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek Przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w terminie zgodnym z treścią ust. 4 ~~wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie albo okoliczności wymagają natychmiastowego~~

Znak sprawy: ZZP/ZU/D/133/2025

~~przystąpienia do usunięcia wad lub usterek~~ Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, może zlecić usunięcie tych wad lub usterek osobom trzecim lub dokonać napraw we własnym zakresie - na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę

Odpowiedź nr 25

Zamawiający informuje, że w zakresie którego dotyczy pytanie pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 26

Prosimy o zmianę treści Umowy, tj. § 18 ust. 1 poprzez zmniejszenie wysokości stawek w następujący sposób:

- a) z 0,05% na 0,02%;
- b) z 0,01 na 0,005%, ponadto prosimy o dostosowanie zapisu do zgłoszonych powyżej uwag w zakresie terminu na usunięcie wad;
- c) z 10 % na 5%
- d) z 10 % na 5%
- e) z 0,1 % na 0,01%
- f) z 0,1 % na 0,01%
- g) z 0,1 % na 0,01%
- h) z 0,1 % na 0,01%
- i) z 0,01 % na 0,001%
- j) z 0,1 % na 0,01%

Odpowiedź nr 26

Zamawiający informuje, że w zakresie którego dotyczy pytanie pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 27

Prosimy o zmianę treści Umowy § 18 ust. 3 poprzez obniżenie sumy kar umownych do 20%.

Odpowiedź nr 27

Zamawiający informuje, że w zakresie którego dotyczy pytanie pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 28

Prosimy o zmianę treści Umowy § 19 ust. 5 poprzez wykreślenie konieczności 2 - krotnego wzywania Zamawiającego przez Wykonawcę. Wykreślenie konieczności wzywania wprowadzi równowagę stron.

Odpowiedź nr 28

Zamawiający informuje, że w zakresie którego dotyczy pytanie pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 29

Prosimy o zmianę treści Umowy § 19 ust. 7 poprzez dopisanie na końcu poniższej treści:
„oraz zwrotu wszelkich kosztów związanych z realizacją części przedmiotu Umowy od której odstąpiono.”

Odpowiedź nr 29

Zamawiający informuje, że w zakresie którego dotyczy pytanie pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 30

Prosimy o zmianę treści Umowy, tj. § 19 ust. 8 poprzez dopisanie na końcu poniższego zastrzeżenia:

„oraz zwrotu wszelkich kosztów związanych z realizacją części przedmiotu Umowy od której odstąpiono.”

Odpowiedź nr 30

Zamawiający informuje, że w zakresie którego dotyczy pytanie pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 31

W OPZ na stronie 16 Zamawiający pisze „Rozdzielnica elektryczna wraz ze sterownikiem powinny być wbudowane w obudowę dźwiękochłonną tak aby zapewniony był do nich dostęp i obsługa z zewnątrz obudowy.” Wnioskujemy o usunięcie tego zapisu. Zamawiający wymaga przecież dostawy agregatów w zabudowie kontenerowej a nie obudowie dźwiękochłonnej. Opisane powyżej rozwiązanie jest charakterystyczne dla agregatów zabudowanych w obudowach wyciszających przeznaczonych do zabudowy w budynku.

Odpowiedź nr 31

Zamawiający potwierdza, że wymaga dostawy kogeneratorów w zabudowie kontenerowej, która powinna spełniać wymagania zapisane w OPZ dla jednostki kogeneracyjnej o mocy 200 kWe oraz 164 kWe dotyczące ochrony akustycznej w odległości 10 metrów od kontenera ≤ 65 dB(A).

Pytanie nr 32

Proszę o potwierdzenie, iż to wymogi dotyczące agregatów kogeneracyjnych Zawarte w OPZ w punkcie: „Wymagania dla jednostki kogeneracyjnej o mocy 200 kWe i 164kWe” są wiążące dla wykonawcy. W dokumencie „Technologia adaptacji i energetycznego wykorzystania biogazu z otwartej komory fermentacyjnej (OKF) na oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb” w punkcie g) Kontenerowe zespoły kogeneracyjne 2x180 kWe znajdują się bowiem wymagania dla agregatów kogeneracyjnych które są w wielu kwestiach rozbieżne lub nawet sprzeczne w stosunku do tych określonych w OPZ.

Odpowiedź nr 32

Zamawiający potwierdza, że dla agregatów kogeneracyjnych wiążące są zapisy OPZ dla oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb w punkcie: „Wymagania dla jednostki kogeneracyjnej o mocy 200 kWe i 164kWe”.

Pytanie nr 33

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1. Zapis OPZ „Rozdzielnica elektryczna wraz ze sterownikiem powinny być wbudowane w obudowę dźwiękochłonną tak aby zapewniony był do nich dostęp i obsługa z zewnątrz obudowy.” dotyczy obudowy dźwiękoizolacyjnej dla rozwiązania, które jest zabudowywane w budynku.

Znak sprawy: ZZP/ZU/D/133/2025

Natomiast w przetargu mamy jednostki w zabudowie kontenerowej, w związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że zapis ten można pominąć.

Odpowiedź nr 33

Zamawiający potwierdza, że wymaga dostawy kogeneratorów w zabudowie kontenerowej, która powinna spełniać wymagania zapisane w OPZ dla jednostki kogeneracyjnej o mocy 200 kWe oraz 164 kWe dotyczące ochrony akustycznej w odległości 10 metrów od kontenera ≤ 65 dB(A).

Pytanie nr 34

Zapis z opisu technologii narzuca wielkość kontenera 40ft. Wielkość ta dla jednostek kogeneracyjnych o parametrach podanych w OPZ byłaby znacznie przewymiarowana. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że jednostki spełniające parametry podane w OPZ mogą być zabudowane w mniejszym kontenerze.

Odpowiedź nr 34

Zamawiający informuje, że Wykonawca winien dobrać wielkość kontenera w taki sposób, aby spełniał wymogi OPZ, w szczególności pozwolił na umieszczenie jednostki kogeneracyjnej wraz z dodatkowym zbiornikiem olejowym uzupełniającym.

Pytanie nr 35

Proszę o określenie miejsca zainstalowania rozdzielnic do których należy wpiąć instalacje fotowoltaiczne (RG1, SO1N). Informacja ta potrzebna jest do doboru odpowiednich kabli.

Odpowiedź nr 35

Zamawiający informuje, że instalacje fotowoltaiczne należy wpiąć w Rozdzielnicę główną RG1 w budynku energetycznym BE oraz Rozdzielnicę główną SO1N zlokalizowanej pomiędzy osadnikiem wtórnym OWT 1 oraz wiatą magazynową WM. Obiekty te zostały wskazane na załączniku nr 7 do OPZ dla Oczyszczalni ścieków Jaworzno-Dąb - PZT - opis obiektów OŚ. Jednocześnie zaznaczamy, że ze względu na konieczność współpracy nowej instalacji OZE z istniejącą instalacją elektryczną Oczyszczalni ścieków, wszystkie elementy dokumentacji przetargowej należy czytać łącznie.

Pytanie nr 36

W toku analizy dokumentacji przetargowej oraz udzielonych odpowiedzi na pytania wykonawców pojawiła się konieczność ponownej weryfikacji przyjętych założeń, w szczególności w zakresie elementów wymagających potwierdzenia u dostawców i podwykonawców. Proces ten jest istotny dla rzetelnego oszacowania oferty oraz zapewnienia jej pełnej zgodności z wymaganiami Zamawiającego. Dodatkowy czas pozwoli na przygotowanie ofert w sposób bardziej precyzyjny i porównywalny, co — w naszej ocenie — może przełożyć się na zwiększenie konkurencyjności postępowania oraz uzyskanie przez Zamawiającego najbardziej korzystnych warunków realizacji zamówienia. Mając na uwadze powyższe, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30.01.

Odpowiedź nr 36

Zamawiający informuje, że jest związany terminami w umowie o dofinansowania przedmiotowej inwestycji, w związku z czym w chwili obecnej nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert.

Pytanie nr 37

Czy w przypadku posadowienia instalacji fotowoltaicznej na dwóch zbiornikach wodnych wymagane jest usunięcie roślinności z trzeciego zbiornika?

Odpowiedź nr 37

Zamawiający przypomina, że w trybie zamówienia zaprojektuj i wybuduj, po stronie Wykonawcy leży określenie wymagań dotyczących konieczności usunięcia występującej w nieckach basenowych roślinności nadwodnej oraz podwodnej.

Pytanie nr 38

W związku z faktem, iż technologia energetycznego wykorzystania biogazu z otwartej komory fermentacyjnej (OKF) na oczyszczalni ścieków Jaworzno – Dąb została zaprojektowana przez Zamawiającego i Wykonawca jest zobligowany do wykonania tego zakresu zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiającego wnosimy o wykreślenie z pkt 3.1.5 PW – Projekt Techniczny następującego zapisu: „węgiel aktywny dla filtra należy dobrać po wykonaniu badań powstającego biogazu podczas rozruchu instalacji” czyli wymogu doboru przez Wykonawcę węgla aktywnego. Zgodnie z zapisami art. 99 Ustawy prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia winien opisany być w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, a brak w dokumentacji projektowej kluczowych parametrów węgla aktywnego dla filtra powoduje, iż przedmiot zamówienia nie jest opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący na etapie przygotowania, a dobór węgla aktywnego i odpowiedzialność z tego wynikająca są sędowane na Wykonawcę, który nie jest autorem dokumentacji projektowej.

Odpowiedź nr 38

Zamawiający informuje, że w zakresie którego dotyczy pytanie pozostawia zapisy projektu technicznego technologii energetycznego wykorzystania biogazu z otwartej komory fermentacyjnej (OKF) na oczyszczalni ścieków Jaworzno – Dąb bez zmian.

Pytanie nr 39

Dotyczy odpowiedzi nr 6 z dnia 23.12.2025 r.

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że gwarancja producentów lub poddostawców materiałów i urządzeń, w tym układu sterowania oraz modułów PV wynosząca 3 lata spełnia wymogi dokumentacji przetargowej Zamawiającego.

Odpowiedź nr 39

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami projektu umowy Wykonawca udziela 3 - letniej gwarancji na wykonany Przedmiot umowy bądź oraz jego poszczególne części, w szczególności na dokumentację projektową. Gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji producentów lub poddostawców materiałów i urządzeń udzielonej Wykonawcy - dla układu sterowania gwarancja producenta ma wynosić



Znak sprawy: ZP/ZU/D/133/2025

5 lat (zgodnie z OPZ), a dla modułów PV 15lat (zgodnie z PFU).

WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH

mgr inż. Grzegorz Waligóra

WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH

Rafał Łabaj

KIEROWNIK
Jednostki Realizującej Projekt

Julian Stumpf

Główny specjalista
ds. zamówień publicznych

mgr inż. Katarzyna Jakus